

## Izjava o skladnosti

Št.1404

Proizvajalec	<b>KLIMAOPREMA d.d.</b> Gradna 78A, 10430 Samobor, Hrvatska
Oseba pooblaščen za sestavljanje tehnične dokumentacije	Siniša Murtezanović, <i>mag.str.</i> Vodja oddelka operativnega razvoja
Opis izdelka	Splošni naziv izdelka: <b>regulator pretoka zraka</b> Tip: <b>žaluzija s protismernimi lamelami</b> Prodajni naziv: <b>RL</b> Namen: <b>regulacija zraka v sistemih ventilacije</b>

Z polno odgovornostjo izjavljamo, da opisani izdelek izpolnjuje lastnosti ter je v skladu s podatki opisanimi v tehnični dokumentaciji. Podatki v katalogu za opisani izdelek so na voljo na [www.klimaoprema.com](http://www.klimaoprema.com)

Izjavljamo, da opisani izdelek izpolnjuje zahteve, ki jih predpisujejo naslednji standardi:

HRN EN 1751:2014	Ventilacija v zgradbah – Elementi zračnega sistema-Aerodinamična preiskovanja zapornih in regulacijskih žaluzij
------------------	---

### Reakcija na požar, odpornost na požar:

Izdelek je izdelan iz aluminijastih profilov z pogonskimi zobniki iz polipropilena in je razvrščen v razred B2 skladno z DIN 4102.

### Emisija nevarnih snovi:

Izdelek ne vsebuje nevarnih snovi za človeka in okolico.

Izdelek je narejen in kontroliran skladno z integriranim sistemom upravljanja, ki vključuje naslednje standarde:


HRN EN ISO 9001:2015	TÜV NORD št. 44 100 20430031 od 17.03.2020.
HRN EN ISO 14001:2015	TÜV NORD št. 44 104 20430031 od 17.03.2020.
HRN EN ISO 45001:2018	TÜV NORD št. 44 126 20430031 od 17.03.2020.

Tehnična dokumentacija številka: TM 1404.

EU Izjava o skladnosti po veljavnih EU direktivah ni dovoljena, ker za izdelek ne obstajajo usklajeni standardi.

Za proizvajalca v njegovo ime podpisal:  
Sergio Galošić, *predsednik uprave*

**2 klimaoprema d.d.**  
Za projektiranje, proizvodnjo, postavljanje,  
popravljanje i održavanje opreme za klimatizaciju  
10430 SAMOBOR, GRADNA 78/A



Samobor, 17.03.2020.