

Izjava o lastnostih

DoP br. 1716/2020



| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| Identifikacijska oznaka | FDSD - Dimoodvodna loputa | |
| Namen uporabe izdelka | Uporablja se v kombinaciji z protipožarnimi sistemi v inštalacijah za namen kontrole dima in toplote za več sektorjev. | |
| Proizvajalec | KLIMAOPREMA d.d. Gradna 78A, 10430 Samobor, Hrvaška | |
| Sistem za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti | Sistem 1. | |
| Harmoniziran standard | EN 12101-8:2011 | |
| Priglašeni organ | FIREs, Slovaška – priglašeni organ št. 1396 – Certifikat o nespremenljivosti lastnosti 1396-CPR-0198 | |
| Definicije | Lastnosti | Rezultat |
| | Nazivni pogoji aktiviranja/občutljivost | Ustreza |
| | Zamik odziva (čas odgovora), čas zapiranja | Ustreza (AA) |
| | Zanesljivost delovanja | C10000 |
| | Odpornost na požar: - celovitost E, izolativnost I - tesnenje za dim S - mehanska stabilnost (pod E) - celovitost presek (pod E) | EI 90 (vev i ↔ o) S 1500C10000AAmulti |
| | Trajnost: - odgode odziva - radne pouzdanosti | Ustreza (AA) Ustreza (C10000) |
| | Zrakotesnost ohišja: - skladen z HRN EN 1751 | Klasa ≥ C |
| | Zrakotesnost lamele: - skladen z HRN EN 1751 | Klasa ≥ 3 |

Ta izjava o lastnostih je dostopna na: klimaoprema.com


Predhodno določena lastnost izdelka je v skladu z objavljenimi lastnostmi. Ta izjava o lastnostih je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za dajanje gradbenih proizvodov v promet, delegirano uredbo (EU) št. 574/2014, delegirano uredbo (EU) št. 568/2014 in na izključno odgovornost predhodno določenega proizvajalca.

Za proizvajalca in v njegovem imenu podpisal:

Sergio Galošić, CEO

Samobor, 24.05.2021.

klimaoprema d.d.
Za projektiranje, proizvodnjo, postavljanje,
popravljanje i održavanje opreme za klimatizaciju
10430 SAMOBOR, GRADNA 78/A



Za doseganje definiranih lastnosti se mora ta izdelek uporabiti v skladu s specifikacijami in tehničnimi lastnostmi proizvajalca!